

460048, г. Оренбург,
пр-д Автоматики, 8

info@sbp-invertor.ru
www.sbp-invertor.ru



ИНВЕРТОР
управляй энергией

тел. +7 (3532) 48-24-48
+7 (3532) 48-24-64

факс. +7 (3532) 48-24-51
+7 (3532) 48-24-62

от 12.11.19 № 93/42583
на _____ от _____

Руководителям лабораторий
и испытательных центров

Уважаемые руководители!

На АО «Завод «Инвертор» в завершающем этапе опытно-конструкторской разработки находится – шкаф управления оперативным током ШУОТ-2406М в модульном исполнении. На декабрь 2019 года планируется проведение типовых испытаний. В объем испытаний планируем включить испытания на электромагнитную совместимость по ГОСТ 32137-2013, ГОСТ Р 51317.6.5-2006, ФСК - СТО 56947007-29.240.044-2010, испытания на помехоустойчивость в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5, а также на промышленные радиопомехи по ГОСТ В 25803-91.

В связи, с чем прошу сообщить о возможности проведения данных испытаний в период с 11 по 20 декабря 2019 года, место испытаний (адрес), стоимость услуг с учетом НДС. Транспортировка за счет заказчика.

Отдельно прошу сообщить о возможности проведения испытаний на территории АО «Завод «Инвертор» с учетом расходов на транспортировку приборов и командировочные расходы.

В случае возможности проведения всех указанных выше испытаний прошу направить копии разрешительных документов по ним в электронном виде на адрес эл. почты: kulagin@sbp-invertor.ru.

Для справки испытуемый образец выполнен в виде шкафа с габаритами: (ШхГхВ, мм) – 600х600х2200. Для подключения в работу требуется трехфазная сеть напряжением 380 (400) В переменного тока силой до 30 А частотой 50 Гц. Краткое назначение изделия – преобразование напряжения переменного тока в оперативное напряжение 220 В постоянного тока до 80 А.

ВрИО генерального директора

Е.В. Зуйков

Исполнил: Кулагин М.В.
Тел.раб: +7 (3532) 48-24-50
Email: kulagin@sbp-invertor.ru

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям
ISO:9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

